ROMANIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA PALEU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 309 din 18.11.2022

Privind aprobarea efectuarii lucrarilor de bransare la reteaua publica de apa pentru CAD/CF 61431 situat in Comuna Paleu Sat Saldabagiu de Munte in urma cererii inaintata de catre Ganea Margarit-Nicolae

Având în vedere proiectul de hotărâre cu nr. 48372 din 14.11.2022, referatul de aprobare nr. 48371 din 14.11.2022 și raportul de specialitate nr. 10941 din 11.11.2022

Ca urmare a cereri inregistrata in cadrul Primariei Paleu cu numarul 10941 din data de 27.10.2022 inaintata de catre GANEA MARGARIT NICOLAE, proprietar al CAD/CF –61431, comuna PALEU, satul SALDABAGIU DE MUNTE, cod postal-, str.Ghioceilor, nr.56, solicita realizarea de lucrari pe domeniul public al Comunei Paleu: BRANSAMENT APA

Intereventia pe domeniul public al Comunei Paleu conform AVIZ TEHNIC DE RACORDARE LA RETEAUA DE APA numarul 35155 din 24.10.2022 dupa efectuarea lucrarilor de bransare amplasamentul trebuie adus la starea initiala, pe cheltuiala beneficiarului.

Luând în considerare Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public si prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publica locală, republicată cu modificările si completările ulterioare,

Văzând avizele comisiilor de specialitate

Respectând prevederile art. 129, alin. (2) lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 , art. 198 alin. (1) si (2) din OUG. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Comunei Paleu
HOTĂRĂȘTE
Cu 9 voturi „pentru” 0 voturi „împotrivă ”si 0 voturi „abținere”
din totalul de 13 consilieri locali în funcție

Art.1- Se aprobă efectuarea lucrarilor de bransare la reteaua publica de canal pentru CAD/CF 61431, comuna PALEU, satul SALDABAGIU DE MUNTE, cod postal-, str.Ghioceilor, nr.56, pentru o lungime a sapaturilor pe Domeniul Public al Comunei Paleu de 4mp din drumul public; 1mp din zona de trotuar neamenajat si 3mp din carosabilul pietruit, prin sapatura deschisa, amplasarea bransamentului se va realiza sub cota minima de inghet de 1,10m raportat fata de cota celui mai jos acces auto sau pietonal astfel incat cu ocazia executarii lucrarilor la drum sa nu fie necesare lucrari e mutari, protejari conform planselor anexate, conform AVIZ TEHNIC DE RACORDARE LA RETEAUA DE APA numarul 35155 din 24.10.2022 , si proiect tehnic nr. 905/2022 intocmit de SC APA MAGNET SRL. Dupa finalizarea lucrarilor beneficiarul avand obligatia de a aduce amplasamentul in starea initiala.

Art.2- Prezenta hotărâre se va comunica cu:
-Instituția Prefectului-Județul Bihor

-primarul comunei Paleu
-compartimentul urbanism
-La dosar

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PETRI ZOLTAN

Contrasemneaza pentru legalitate
SECRETAR GENERAL UAT PALEU,
PETRAN MIHAI