HOTĂRÂREA nr. 11 din 31.01.2023

Privind aprobarea efectuarii lucrarilor de extindere a retelei de apa cu 2 bransamente de apa pentru CAD/CF 53573 si CAD/CF 53574 situate in Comuna Paleu Sat Paleu in urma cererii inaintata de catre SC Nano Therm SRL reprezentata prin Koteles Karol

Având în vedere proiectul de hotărâre cu nr. 1197 din 26.01.2023, referatul de aprobare nr. 1196 din 26.01.2023 și raportul de specialitate nr. 20571 din 19.01.2023

Ca urmare a cererii inregistrata in cadrul Primariei Paleucu numarul 20571 din data de 20.12.2022 inaintata de catre SC NANO THERM SRL reprezentata prin KOTELES KAROL, proprietar al CAD/CF –53573, 53574, comuna PALEU, satul PALEU, cod postal-, str.Lunii, nr. 609, 611, solicita realizarea de lucrari pe domeniul public al Comunei Paleu. EXTINDERE RETEA DE APA CU 2 BRANSAMENTE

Intereventia pe domeniul public al Comunei Paleu conform AVIZ TEHNIC DE RACORDARE LA RETEAUA DE APA numarul 44206 din 24.11.2022, 44201 din 24.11.2022 si aviz de coexistenta nr. 44201 din 24.11.2022 dupa efectuarea lucrarilor de bransare amplasamentul trebuie adus la starea initiala, pe cheltuiala beneficiarului.

Luând în considerare Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publica locală, republicată cu modificările si completările ulterioare,

Văzând avizele comisiilor de specialitate

Respectând prevederile art. 129, alin. (2) lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 , art. 198 alin. (1) si (2) din OUG. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Comunei Paleu
HOTĂRĂȘTE
Cu 10 voturi „pentru” 0 voturi „împotrivă ”si 0 voturi „abținere”
din totalul de 13 consilieri locali în funcție

Art.1- Se aprobă efectuarea lucrarilor extindere retea de apa cu 2 bransamente pentru CAD/CF – 53573, 53574 Comuna Paleu, satul Paleu, cod postal-, str.Lunii, nr. 609,611 , pentru o lungime a sapaturilor pe Domeniul Public al Comunei Paleu de 42mp din drumul public; 35mp din zona de trotuar neamenajat si 7mp din carosabilul pietruit,lucrarea se va realiza prin sapatura deschisa, Avand in vedere ca strada Lunii este nemodernizata , stratul carosabil se va reface cu nisip de 15cm in jurul retelelor, umpliutura de pamant compactat manual, balast compactat 98% de minim 35 cm si un strat de pietris cu granulatie corespunzatoare zonei conform planselor anexate, conform AVIZ TEHNIC DE RACORDARE LA RETEAUA DE APA numarul 44206 din 24.11.2022, 44201 din 24.11.2022 si aviz de coexistenta nr. 44201 din 24.11.2022 si proiect tehnic nr. 856/2022 intocmit de SC APA MAGNET SRL

Art.2- Prezenta hotărâre se va comunica cu:
-Instituția Prefectului-Județul Bihor
-primarul comunei Paleu
-compartimentul urbanism
-La dosar

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PETRI ZOLTAN GYULA

Contrasemneaza pentru legalitate
SECRETAR GENERAL DELEGAT UAT PALEU,
PETRAN MIHAI