HOTĂRÂREA nr. 84 din 31.03.2023

Privind aprobarea efectuarii lucrarilor de bransare la reteaua publica de energie electrica pentru CAD/CF 59829 situat in Comuna Paleu, Sat Uileacu de Munte in urma cererii inaintata de catre Fabian Hilda Laura

Având în vedere proiectul de hotărâre cu nr. 4570 din 27.03.2023, referatul de aprobare nr. 4569 din 27.03.2023 și raportul de specialitate nr. 1718 din 23.03.2023

Ca urmare a cererii inregistrata in cadrul Primariei Paleu cu numarul 1718 din data de 13.02.2023 inaintata de catre FABIAN HILDA LAURA, proprietar al CAD/ CF 59829 com. Paleu, sat.UILEACU DE MUNTE, str.-, nr. 63A, solicita realizarea de lucrari pe domeniul public al Comunei Paleu: BRANSAMENT ELECTRIC

Interventia pe domeniul public al Comunei Paleu conform AVIZ TEHNIC DE RACORDARE LA RETEAUA DE ENERGIE ELECTRICA numarul 6020230225591 din 06.03.2023, dupa efectuarea lucrarilor de bransare amplasamentul trebuie adus la starea initiala, pe cheltuiala beneficiarului.

Luând în considerare Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publica locală, republicată cu modificările si completările ulterioare,

Văzând avizele comisiilor de specialitate

Respectând prevederile art. 129, alin. (2) lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197, art. 198 alin. (1) si (2) din OUG. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Comunei Paleu
HOTĂRĂȘTE
Cu 12 voturi „pentru” 0 voturi „împotrivă ”si 0 voturi „abținere”
din totalul de 13 consilieri locali în funcție

Art.1- Se aprobă efectuarea lucrarilor de bransare la reteaua publica de energie electrica pentru CAD/CF 59829 com. Paleu, sat.UILEACU DE MUNTE, str.-, nr. 63A., De la stalpul electric existent tip SE 10 nr. 4 se va realiza un bransament electric trifazat subteran, lungime de 8ML pana la un BMPT montatpe stalp electric SE-10, De la BMPT 25A montat pe stalpul electric SE-10 ex. nr. 4 se va poza cablu electric de utilizare proiectat L totala = 216 ML conform AVIZ TEHNIC DE RACORDARE LA RETEAUA DE ENERGIE ELECTRICA numarul 6020230225591 din 06.03.2023 si proiect 56/2023 intocmit de catre SC ELECTROLUC SRL, ing. Rosmenteniuc Ciprian,

Art.2- Prezenta hotărâre se va comunica cu:
-Instituția Prefectului-Județul Bihor
-primarul comunei Paleu
-compartimentul urbanism
-La dosar

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
OLAH IBOLYA

Contrasemneaza pentru legalitate
SECRETAR GENERAL DELEGAT UAT PALEU,
PETRAN MIHAI