HOTĂRÂREA nr. 114 din 28.04.2023

Privind aprobarea efectuarii lucrarilor de bransare la reteaua publica de energie electrica pentru CAD/CF 56401 situat in Comuna Paleu, Sat Paleu in urma cererii inaintata de catre Lucaci Ovidiu Stelian

Având în vedere proiectul de hotărâre cu nr. 5817 din 24.04.2023, referatul de aprobare nr. 5816 din 24.04.2023 și raportul de specialitate nr. 5432 din 20.04.2023

Ca urmare a cererii inregistrata in cadrul Primariei Paleu cu numarul 5432 din data de 18.04.2023 inaintata de catre Lucaci Ovidiu Stelian, proprietar al CAD/CF–56401, comuna PALEU, sat.Paleu, solicita realizarea de lucrari pe domeniul public al Comunei Paleu: BRANSAMENT ELECTRIC

Interventia pe domeniul public al Comunei Paleu conform AVIZ TEHNIC DE RACORDARE LA RETEAUA DE ENERGIE ELECTRICA numarul 6020220314791 din 07.04.2022 va avea loc pe CAD/CF 56401,iar dupa efectuarea lucrarilor de bransare amplasamentul trebuie adus la starea initiala, pe cheltuiala beneficiarului.

Luând în considerare Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publica locală, republicată cu modificările si completările ulterioare,

Văzând avizele comisiilor de specialitate

Respectând prevederile art. 129, alin. (2) lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197, art. 198 alin. (1) si (2) din OUG. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Comunei Paleu
HOTĂRĂȘTE
Cu 11 voturi „pentru” 0 voturi „împotrivă ”si 0 voturi „abținere”
din totalul de 13 consilieri locali în funcție

Art.1- Se aprobă efectuarea lucrarilor de bransare la reteaua publica de energie electrica pentru CAD/CF 56401 com. Paleu, sat.Paleu,:

Bransament trifazat fara traversare racordat din firida 0.4 kv stradala FD 1 Padurii tip E 2-5 plecare cu cablu tip ACYABY 4x16mmp L=50m la BMPT echipat cu disjunctor diferential Ir-20A, protectie diferentiala Id=0,3A, grup de masura directa, echipat cu DPS+PD+Priza de Pamant Rp<10 ohmi, montat pe postament din poliester armat cu fibra de sticla in fundatie turnata de beton, cu acces neingradit de exploatare din domeniul public, placuta identificare abonat

Pozarea cablului:

Adâncimea minimă de pozare a cablurilor de energie electrică cu tensiunea nominală 0.4kV va fi de 0.8m. Cablurile se pozează în şanţuri între două straturi de nisip de circa 10 cm fiecare protejat cu folie avertizoare şi pământ rezultat din săpătură (din care s-au îndepărtat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea cablurilor), conform AVIZ TEHNIC DE RACORDARE LA RETEAUA DE ENERGIE ELECTRICA numarul 6020220314791 din 07.04.2022 si proiect intocmit de catre SC OVINSTAL ELECTRIC SRL, ing. Blahuta Adrian

Dupa finalizarea lucrarilor beneficiarul avand obligatia de a aduce amplasamentul in starea initiala.

Art.2- Prezenta hotărâre se va comunica cu:
-Instituția Prefectului-Județul Bihor
-primarul comunei Paleu
-compartimentul urbanism
-La dosar

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
OLAH IBOLYA

Contrasemneaza pentru legalitate
SECRETAR GENERAL DELEGAT UAT PALEU,
PETRAN MIHAI