HOTĂRÂREA nr. 115 din 28.04.2023

Privind aprobarea efectuării lucrărilor de branșare la rețeaua publică de energie electrica pe domeniul public în satul Paleu, Comuna Paleu, pentru CAD/CF 56395 în urma cererii înaintată de către Derecichei Florin Marius

Având în vedere proiectul de hotărâre cu nr. 5819 din 24.04.2023, referatul de aprobare nr. 5818 din 24.04.2023 și raportul de specialitate nr. 5433 din 20.04.2023

Ca urmare a cererii inregistrata in cadrul Primariei Paleu cu numarul 5433 din data de 18.04.2023 inaintata de catre Derecichei Florin Marius, proprietar al CAD/ CF 56395 com. Paleu, sat. Paleu,

Interventia pe domeniul public al Comunei Paleu conform AVIZ TEHNIC DE RACORDARE LA RETEAUA DE ENERGIE ELECTRICA 6020220314833 din data de 30.03.2022 va avea loc pe CAD/CF 56395,iar dupa efectuarea lucrarilor de bransare amplasamentul trebuie adus la starea initiala, pe cheltuiala beneficiarului.

Luând în considerare Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publica locală, republicată cu modificările si completările ulterioare,

Văzând avizele comisiilor de specialitate

Respectând prevederile art. 129, alin. (2) lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 , art. 198 alin. (1) si (2) din OUG. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Comunei Paleu
HOTĂRĂȘTE
Cu 11 voturi „pentru” 0 voturi „împotrivă ”si 0 voturi „abținere”
din totalul de 13 consilieri locali în funcție

Art.1- Se aprobă efectuarea lucrarilor de branșare la reteaua publică de energie electrica pentru CAD/CF 56395 com. Paleu, sat. Paleu:

Bransament trifazat fara traversare racordat din firida 0,4 kv stradala FD 1 Paduri tip E-25 plecare cu cablu tip ACYABY 4x16 mmp L=20m la BMPT echipat cu disjunctor diferential Ir-20A, protectie diferentiala Id=0,3 A, grupo de masura directa, echipat cu DPS+PD+Priza de Pamant cu Rp<10 ohmi, montat pe postament din poliester armat cu fibra de sticla in fundatie turnata de beton, cu acces neingradit de citire si exploatare din domeniul public, placuta identificare abonati.

Pozarea cablului:

Adâncimea minimă de pozare a cablurilor de energie electrică cu tensiunea nominală 0.4kV va fi de 0.8m. Cablurile se pozează în șanțuri între două straturi de nisip de circa 10 cm fiecare protejat cu folie avertizoare și pământ rezultat din săpătură (din care s-au îndepărtat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea cablurilor), conform **AVIZ TEHNIC DE RACORDARE LA RETEAUA DE ENERGIE ELECTRICA numarul 6020220314833 din 30.03.2022** si **proiect** intocmit de catre **SC OVINSTAL ELECTRIC SRL**, ing. Blahuta Adrian

Art.2- Prezenta hotărâre se va comunica cu:
-Instituția Prefectului-Județul Bihor
-primarul comunei Paleu
-compartimentul urbanism
-La dosar

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
OLAH IBOLYA

Contrasemneaza pentru legalitate
SECRETAR GENERAL DELEGAT UAT PALEU,
PETRAN MIHAI